



	IDRANTE UNI 45 PIANO TERRA CORPO SCUOLA-PALESTRA-AUDITORIUM
	IDRANTE UNI 45 PIANO PRIMO CORPO SCUOLA
	IDRANTE UNI 70 IDRANTE SOPRASSUOLO
	TUBAZIONE IN POLIETILENE DIAMETRO fi 90 (m.l. 200) MONTANTE PRINCIPALE + ALIMENTAZIONE CORPO SCUOLA
	TUBAZIONE IN POLIETILENE fi 63 (m.l. 29.60) AUDITORIUM
	TUBAZIONE IN POLIETILENE diametro fi 63 (m.l. 78) PALESTRA
	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO fi 2" 1/2" (m.l. 32)
	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO DIAMETRO fi 1" 1/2" (m.l. 28)
	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO LOCALE CANTINATO DIAMETRO fi 2" 1/2" (m.l. 54.00)
	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO A SOFFITTO PIANO TERRA DIAMETRO fi 2" 1/2" (m.l. 67.50)
	CHIUSINO IN CEMENTO
	CHIUSINO IN GHISA

Provincia di Napoli

REG. A. L. 10/1992 Z. 1 SC. II. ART. 1
Direzione Provinciale ed Elementi di Edilizia Subalterna 1

AMPLIAMENTO DELL'ITC SIANI
via Gaudiosi - Casalnuovo
CUP : H13B11000260003

**Planimetria tubazioni
impianto antincendio
Stato di Fatto**

Scala 1:200

File _____

Data _____

Foglio **15**

N°	Revisione	Data

I Progettisti:
- Ing. Roberto Cascano
- Ing. Giovanni Caccioppoli
- Geom. Federico Pizzano
- Ing. Pasquale De Celmo

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Gerardo Stracquadro

Il Dirigente
Ing. Pasquale Gaudiosi