



	CHIUSINO IN CEMENTO 30 X 30
	CHIUSINO IN CEMENTO 90 X 90
	CHIUSINO IN GHISA 45 X 45
	TUBAZIONE IN POLIETILENE ADDUZIONE IDRICA CASA CUSTODE DIAM. fi 40 ( m.l. 214 )
	TUBAZIONE IN POLIETILENE ADDUZIONE IDRICA PALESTRA -E RIEMPIMENTO SERBATOI ANTINCENDIO DIAM. fi 50 ( m.l. 205 )
	TUBAZIONE IN POLIETILENE ADDUZIONE IDRICA CORPO SCUOLA E AUDITORIUM DIAMETRO fi 63 (m.l. 127 )
	TUBAZIONE IN FERRO ZINCATO ADDUZIONE IDRICA CORPO SCUOLA DIAMETRO 2 " (m.l. 57.50 )
	TUBAZIONE IN FERRO ZINCATO ADDUZIONE IDRICA U.T.A. DIAMETRO 3/4 " (m.l. 80 )
	TUBAZIONE IN FERRO ZINCATO ADDUZIONE IDRICA CORPO SCUOLA PIANO TERRA DIAMETRO 1" (m.l. 59.80)
	TUBAZIONE IN FERRO ZINCATO ADDUZIONE IDRICA CORPO SCUOLA DIAMETRO 1" 1/4" (m.l. 52.20 )

Provincia di Napoli <small>ASSE II EDILIZIA E SERVIZI CA          Direzione Provinciale del Settore di Edilizia e Servizi I</small>	
AMPLIAMENTO DELL'ED. SIANI via delle Ginestre - Casabianco CUP : H3B1100020003	
<b>Planimetria tubazioni          Rete idrica esterna          PROGETTO</b>	Scale: 1:200 Foglio: /19 Data:
Programmazione: Ing. Roberto Cusani Ing. Roberto Cusani Ing. Roberto Cusani Ing. Roberto Cusani Ing. Roberto Cusani	Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Cusani Ing. Roberto Cusani